
SAÍDA 02 - DISTÂNCIA MÁXIMA PERCORRIDA ATÉ A ÁREA SEGURA (ÁREA EXTERNA): 24,00 m
SAÍDA 03 - DISTÂNCIA MÁXIMA PERCORRIDA ATÉ A ÁREA SEGURA (ÁREA EXTERNA): 19,10 m
SAÍDA 02 - DISTÂNCIA MÁXIMA PERCORRIDA ATÉ A ÁREA SEGURA (ÁREA EXTERNA): 32,0 m
ESCADA ENCLAUSURADA À PROVA DE FUMAÇA (PF)
ACABAMENTO E REVESTIMENTO DE CLASSE II DU (NA, DIN 102) CARGA DE INCÊNDIO DETERMINISTICA=300 MJ/m2
POPULAÇÃO: 115 PESSOAS
CNAE: 9001-9/99
POPULAÇÃO: 20 PESSOAS
CNAE: 8411-6/00
POPULAÇÃO: 43 PESSOAS
CNAE: 8411-6/00
ESCRITÓRIO
ADMINISTRAÇÃO
AL-14 - ACIONADOR DE ALARME E AVISADOR SONORO/VISUAL
MD-12
DEV - 11
(-20/50 - 68 mm)
AL-13 - ACIONADOR DE ALARME E AVISADOR SONORO/VISUAL
ELEVADOR
SANIT. PNE
A 1,60 m
SANITÁRIO FEMININO
A 1,60 m
SANITÁRIO MASCULINO
A 1,60 m
SALA TÉCNICA
A 1,60 m
SALA TÉCNICA
A 1,60 m
DISTRIBUIDOR
A 1,60 m
ESCADA SUBIDA DE ACESSO
A 1,60 m
ESCADA ESCAMOTEÁVEL
A 1,60 m
ESCADA SUBIDA
A 1,60 m
ESCADA ESCAMOTEÁVEL
A 1,60 m
SANITÁRIO ESCAMOTEÁVEL (ANEXO TÉCNICO)
SANITÁRIO PCD (ANEXO TÉCNICO)
PAINÉIS DA CAIXA DE ESCADA COM TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO MÍNIMO DE 240 MINUTOS
PAINÉIS DA CAIXA DE ESCADA COM TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO MÍNIMO DE 240 MINUTOS
PAINÉIS DA CAIXA DE ESCADA COM TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO MÍNIMO DE 240 MINUTOS
PAINÉIS DA CAIXA DE ESCADA COM TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO MÍNIMO DE 240 MINUTOS
REGISTROS DE RECALQUE (VÁLVULA DE RETENÇÃO)
ACIONADOR MANUAL
ACIONADOR MANUAL
ACIONADOR MANUAL