





FL-1
QUEIMADOR DE
CHAMA APARENTE

OBSERVAÇÕES:

- 1) A DESCARGA DO BIOGÁS PARA A ATMOSFERA DEVERÁ SER REALIZADA EM UMA DAS SEGUINTES SITUAÇÕES:
 - a) QUANDO HOUVER MANUTENÇÃO NO REATOR URS, COM OU SEM A PARADA DA ALIMENTAÇÃO DE ESOTO;
 - b) QUANDO HOUVER MANUTENÇÃO NO QUEIMADOR DO BIOGÁS, COM INTERUPÇÃO DE SUA OPERAÇÃO, NÃO HAVENDO EQUIPAMENTO RESERVA.
 - c) QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NO SELO HÍDRICO.
- 2) PARA A DESCARGA DO BIOGÁS PARA A ATMOSFERA, A VÁLVULA DE BLOQUEIO DA SAÍDA DO BIOGÁS DEVERÁ ESTAR FECHADA E A VÁLVULA DE BLOQUEIO PARA DESCARGA NA ATMOSFERA DEVERÁ ESTAR ABERTA.

[illegible]

QUADRO DE REVISÕES			
REV	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO APROVAÇÃO
0	EMISSION INICIAL	9/3/2024	EMAT/SUO

Título:		DIAGNÓSTICO E PROJETOS DE BIOGÁS DAS ETES			
		PROJETO EXECUTIVO - ETE BELÓ			
Descrição:		FLUXOGRAMA DE PROCESSO			
Identificação da área:		ETE BELÓ			
Título da tubulação ou equipamento:					
Código:	UNIDADE:	Proposição:			
DE SAMAE 2.7A.01.R0	ETM				
Responsável Técnico:	SEMI ESCALA	Data:		9/2/2024	
Engº Elias T. Matoso	CHTA	Revisão:		R0	
Cliente:	5061891463				
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE					
Endereço Completo:		Status:			
Cidade:		Para o Cliente:		SIM	
Estado:		Análise do Orçamento:		SIM	
Linha de Crédito:		Liberado para montagem:		NÃO	

